

Изм. № 3-39#9/27.02.20г.

РАЗЯСНЕНИЕ № 3

Относно: Постъпило искане за разяснение с вх.№3-39#7/27.02.2020 г. по документация за участие в публично състезание по реда на Закона за обществени поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР ПО СГРАДНИЯ ФОНД НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД ПО 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, открита с Решение № 3-39 от дата 06.02.2020г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание на чл.180, ал.1 от ЗОП, даваме следните разяснения по документацията за участие:

Въпрос №1: „В „ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ както и в Документацията т. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ никъде не записано да приложим Количествено-стойностна сметка към Ценовото предложение, трябва ли да приложим такава?“

Отговор на въпрос №:1 В образца на „Предлагани ценови параметри“ е записано: „Предлагаме за горепосочената обществена поръчка обща цена в размер на /словом/ лева без ДДС, включваща абсолютно всички разходи за изпълнение и формирана от единични цени, при които са спазени всички приложими нормативни изисквания, както следва:

Предложените от нас ед. цени са формираны въз основа на следните ценови показатели:

- Часова ставка за труд -/словом/лев./час
- Допълнителни разходи за труд –%/словом...../
- Доставно-складови разходи за материали -%/словом...../
- Печалба –%/словом...../“.

Това означава, че след „...както следва:“ участниците трябва да попълнят Количествено-стойностна сметка, изготвена въз основа на техническото задание на възложителя.

Въпрос №2: „В документацията т. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ, т.6 е записано „Всеки участник има право да представи само една оферта и едно ценово предложение към нея.“, а по-долу в т. 9 е записано „Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по т.2 за всяка от позициите се представят поотделно

комплектувани документи по т.8.1. и т.8.2 и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят.” – Бихте ли уточнили участникът в процедурата по колко обособени позиции може да участва?”

Отговор на въпрос №2: Съгласно Обявлението за поръчка, раздел II.1.6) „Разделяне на обособени позиции”, възложителят е посочил, че поръчката е разделена на обособени позиции и оферти могат да бъдат подавани за **максимален брой обособени позиции:3**. Това означава, че всеки участник може да участва по една, две или всички обособени позиции.

Въпрос №3: „В техническите задания на обособена позиция №1 и №2 е даден срок на изпълнение до...дни, считано от датата на предаване на строителната площадка на избория за изпълнител участник, а в техническото задание за обособена позиция №3 няма описан срок. Има ли такъв максимален срок за обособена позиция № 3?”


Отговор на въпрос №3:

За обособена позиция №3 възложителят не е посочил максимален срок. При определяне и предлагане на срок за изпълнение на поръчката, е необходимо участникът да се съобрази с техническата последователност за изпълнение на дейностите.

Въпрос №4: „В папка проекти за обособена позиция №3 има проекти по Конструкции, ПБЗ и ПУСО, ще представите ли останалите проекти по Количествена сметка?”

Отговор на въпрос №4:

За строително ремонтните дейности, които е необходимо да се извършат в сградата „Клиника по пропедевтика на вътрешните болести“, беше изготвен Конструктивен проект във връзка с възникналото аварийно състояние за част от подовата конструкция на северното крило на сградата на Клиника по пропедевтика на вътрешните болести. Проектът беше разработен на база на обследване на състоянието на строителната конструкция в този участък от сградата. За останалите ремонтни дейности, които трябва да се извършат, същите ще бъдат на база на приложените количествени сметки, по части. Подробен проект по части, ще бъде предоставен, след изготвянето му и след съгласуването му с НИИКН.



ДОЦ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, Д-Р
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД

ЧЛ. 36а, АЛ. 3 ОТ ЗОП

